

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу
692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Матросова, 1, тел: 8 (42373) 2-98-91, e-mail:
ond_dalnegorsk@mchs25.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Дальнегорск
(место составления акта)

«10» июня 2020 г.
(дата составления акта)
«14» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 15

По адресу/адресам: 692441, Приморский край, город Дальнегорск, улица Осипенко, 26а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 26 мая 2020 года № 15

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 15 «АРАЛИЯ» Г. ДАЛЬНЕГОРСКА ИНН2505007450, ОГРН1022500616962

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

05.06.2020 с 12 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

10.06.2020 с 13 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 час. 0 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Мариенко Лариса Алексеевна

ММФ 26.05.2020 14

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Дальнегорского городского округа по
пожарному надзору Коряков Владимир Николаевич, Заместитель главного государственного инспектора
Дальнегорского городского округа по пожарному надзору Летяго Олег Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Исполняющий обязанности заведующей МДОБУ «Детский сад
присмотра и оздоровления №15 «Аралия» Мариенко Лариса Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям,
установленным разделом XVIII настоящих правил. (Постановление правительства РФ № 390: п. 2, 460, 461,
462, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты в пожароопасном помещении категории В производственного (складского)
назначения руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена
инструкция о мерах пожарной безопасности. (Постановление правительства РФ № 390: п. 2,
ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты в складском помещении (производственных, административных, общественных
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических
установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова

пожарной охраны. (Постановление правительства РФ № 390: п. 6, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. (Постановление правительства РФ № 390: п. 12, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил размещение на соответствующих территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнём запрещено», нет приказа о запрете курения. (Постановление правительства РФ № 390: п. 14, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Постановление правительства РФ № 390: п. 55, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты в музыкальном зале огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений. (Постановление правительства РФ № 390: п. 480, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. (Постановление правительства РФ № 390: п. 22, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты допущено размещение (складирование) в электрощитовой (у электрощита) горючие вещества (материалы). (Постановление правительства РФ № 390: п/п ж) п. 42, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода из помещения кухни, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (Постановление правительства РФ № 390: п. 35, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты, в помещении прачечной, допущено использование розеток с повреждениями. (Постановление правительства РФ № 390: п/п б) п. 42, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты склад мягкого инвентаря и коридор детского сада не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами, а именно, в стене склада расположено вентиляционное окно сообщающее помещение склада с коридором первого этажа здания детского сада. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 88, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты отсутствуют расчеты по определению категории помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Постановление правительства РФ № 390: п. 20; Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»), ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты допущено использование вентиляционных камер для хранения мебели и других предметов. (Постановление правительства РФ № 390: п/п б) п. 23, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- Проверяемым лицом не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. (Постановление правительства РФ № 390: п. 3; в соответствии с разделом V Норм пожарной безопасности (НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, зарегистрированные в Минюсте РФ 21.01.2008, регистрационный № 10938., ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). (Постановление правительства РФ № 390: п. 57, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта. (Постановление правительства РФ № 390: п. 50, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»);

- На объекте защиты в музыкальном зале допущено загромождение подходов к первичным средствам

пожаротушения мебелью и другими предметами. (Постановление правительства РФ № 390: п/п жс) п. 23, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»):

- На объекте защиты в тамбурах выходов допущено хранение (в том числе временно) инвентаря (материалов). (Постановление правительства РФ № 390: п/п в) п. 36, ответственное лицо - МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «АРАЛИЯ»).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

Мер

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 15/1/1 от 10.06.2020 г.;

Протокол об административном правонарушении №91 от 10.06.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку _____ Коряков В.Н.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мариенко Л.А. и.о.директора МДОБУ «Детский сад №15, Аралия»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » 06 2020 г.

Мер
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Тугова Галина Алексеевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022